

## LE MISURE ANTINCENDIO

**La misura antincendio** è una categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d'incendio.

Le misure antincendio declinate nel decreto sono 8:

- compartimentazione,
- esodo,
- gestione della sicurezza antincendio,
- controllo dell'incendio,
- rivelazione e allarme,
- controllo di fumi e calore,
- operatività antincendio,
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Sono escluse la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco.



-----  
*Landing page dedicata al progetto*

<https://sway.office.com/9v4oqZIERIH7vQpT?ref=Link>

**Inail** – Direzione regionale Umbria

**Vigili del Fuoco** – Direzione regionale Umbria



DIREZIONE REGIONALE  
VIGILI DEL FUOCO PER  
L'UMBRIA

**INAIL**

DIREZIONE REGIONALE  
UMBRIA

## IL DECRETO 3 SETTEMBRE 2021 “DECRETO MINI CODICE”

Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



# IL DECRETO MINISTERIALE 3 SETTEMBRE 2021 “DECRETO MINI CODICE”



## **NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO**

Il Decreto 3 settembre 2021 ENTRA IN VIGORE il 29.10.2022 e si suddivide in due parti:

- un articolato che riguarda **TUTTI I LUOGHI DI LAVORO**
- un allegato che riguarda i **LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO D'INCENDIO**

## **IL DECRETO MINI CODICE**



*Il decreto viene chiamato anche mini Codice sia perché l'allegato I si applica a luoghi con basso rischio d'incendio, sia perché la metodologia è semplificata rispetto a quella del Nuovo codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015.*

## LE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività nei luoghi di lavoro per gli aspetti della sicurezza antincendio.

La progettazione parte da “una valutazione preliminare dei rischi d’incendio”, per individuare poi la regola tecnica da adottare nella progettazione (articolo 3 comma 1).

Invece se il luogo di lavoro è un’attività soggetta ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco e non è dotata di regola tecnica, si applica il codice di prevenzione incendi (articolo 3 comma 3).



## IL FLUSSO DELLA PROGETTAZIONE

La progettazione nel mini codice segue questo flusso: **scopo della progettazione, obiettivi di sicurezza, valutazione del rischio, profili di rischio, strategia antincendio e termina con il risultato della progettazione.**

A differenza del codice di prevenzione incendi non sono presenti profili di rischio.

**La strategia antincendio** è una combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. La strategia antincendio è semplificata con l’applicazione esclusiva di soluzioni conformi per 8 misure antincendio (invece di 10 presenti nel codice di prevenzione incendi), queste sono prive di livelli di prestazione.

