

# Check List

**Data:**

**Azienda:**

**Indirizzo:**

**Città:**

**RSPP:**

# ILLUMINAZIONE

## Luce naturale, artificiale illuminazione dei luoghi di lavoro

Punti di Verifica	Si	No	N.A
I locali di deposito di materiali grossolani hanno livelli di illuminazione di almeno 10 lux			
I locali di passaggio, i corridoi e le scale hanno livelli di illuminazione non inferiori a 20 lux			
Gli ambienti per lavori grossolani hanno livelli di illuminazione non inferiori a 40 lux			
Gli ambienti per lavori di media finezza hanno livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux			
Gli ambienti per lavori fini hanno livelli di illuminazione non inferiori a 200 lux			
Gli ambienti per lavori finissimi hanno livello di illuminazione non inferiori a 300 lux			
Le strade interne di stabilimento hanno livelli di illuminazione non inferiori a 10 lux			
Gli ingressi di stabilimento hanno livelli di illuminazione non inferiore a 50 lux			
Le piattaforme di carico/scarico hanno livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux			
I cantieri edili hanno livelli di illuminazione non inferiore a 100 lux			
I siti in cui si svolgono lavori di scavo hanno livelli di illuminazione non inferiori a 20 lux			
Il livello generale di illuminazione è almeno il 20% del livello di illuminazione ottenuto con gli impianti localizzati sul singolo posto di lavoro			
Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento dei lavoratori o zone d'ombra			
Gli impianti di illuminazione sono realizzati in modo tale da non rappresentare un rischio di infortunio per i lavoratori			
Esiste un programma di manutenzione preventivo e periodica negli impianti di illuminazione			
Il programma di manutenzione prevede immediata sostituzione dei corpi illuminanti avariati			
Il programma di manutenzione prevede la pulizia regolare dei corpi illuminanti			
Il programma di manutenzione prevede la tinteggiatura periodica con colori chiari e materiali opachi delle pareti			
I corpi illuminanti sono dotati di diffusori o altri sistemi atti ad evitare fenomeni di abbagliamento			
Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in mancanza della illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria viene fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità			